

Расчетный подаваемый
напор в ТК-1 H=64.47 м вод.ст.

169.15

169.17

104.66

104.68

80.0

Линии давлений в подающем и обратном трубопроводах

170.14

170.8

103.46

102.8

80.8

Давление в обратном трубопроводе на входе в ТЭЦ H=22 м вод.ст.

Расчетный подаваемый напор на выходе
с ТЭЦ H=68 м вод.ст.

Расчетное давление в подающем
трубопроводе на выходе с ТЭЦ
H=90 м вод.ст.

10

800

440

Отметки поверхности
земли в метрах

Длина участка в метрах

3

2

1

Номер участка.

2x
500

2x400/500

2x500

Диаметр трубопроводов в мм.

ТК-1

ТЭЦ

Павловская линия

4445 – СхТГ

Бокситогорское городское поселение.

Изм. Код.уч. Лист ? док. Подпись Дата

Стация Лист Листов

Схема теплоснабжения до 2028 г.

Расчетный график давлений в существующих
тепловых сетях от ТЭЦ до ТК-1
Павловская линия. Расчетный срок
Температурный график 150-70 °С. г. Иваново

ГИП Плессо
Зав.гр. Анфимова
Исполн. Анфимова