


Расчетный подаваемый напор в ТК-1 H=61.26 м вод.ст.



Давление в обратном трубопроводе на входе в ТЭЦ H=22 м вод.ст.

Расчетный располагаемый напор на выходе из ТЭЦ H=68 м вод.ст.

Расчетное давление в подающем трубопроводе на выходе с ТЭЦ H=90 м вод.ст.

1555
1
500

Отметки поверхности земли в метрах

Длина участка в метрах

Номер участка.

Диаметр трубопроводов в мм.

ТК-1

Жуковская линия

ТЭЦ

						4445 – СхТГ
						Бокситогорское городское поселение.
Изм.	Код.уч.	Лист	? док	Подпись	Дата	Схема теплоснабжения до 2028 г.
						Стадия Лист Листов
ГИП			Плессо			Расчетный график давлений в существующих тепловых сетях от ТЭЦ до ТИЭ
Защ.гр			Анфимова			Жуковская линия. Расчетный срок эксплуатации 95-70
Исполн.			Анфимова			Температурный график 95-70 С. г. Иваново